

Catre:

MUNICIPIUL BISTRITA
BISTRITA-NASAUD, oras BISTRITA, str. CENTRALA, nr. 6, cod postal 420009

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **60502014072/05.06.2020** pentru [obiectiv, exclusiv infrastructura de transport transeuropeană] **REABILITARE SI MODERNIZARE LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRITA** de la adresa judet BISTRITA-NASAUD, municipiu BISTRITA, str. REPUBLICII, nr. 41.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDIȚIONAT Nr 60502014072/05.11.2020

cu următoarele precizări :

Motivatie:

Studiul de eliberare a amplasamentului nr. 724/2020, întocmit de catre ELCO S.A Bistrita, a fost avizat la SDEE TN SA -Sucursala Bistrita, cu nr. 38/416/30.09.2020. In vederea realizarii obiectivului pe amplasamentul propus sunt necesare lucrari pentru devierea liniei electrice subterane de 0.4 KV, care traverseaza terenul pe care urmeaza a se realiza obiectivul. In cazul in care se opteaza pentru pastrarea amplasamentului propus si realizarea lucrarilor de deviere a LES 0.4 KV, aceste lucrari se vor realiza in urma solicitarii detinatorului obiectivului de incheiere a contractului de eliberare amplasament la cheie sau etapizat: pentru proiectare si ulterior, executie. Nu se vor realiza lucrarile de modernizare a cladirii decat dupa realizarea lucrarilor de eliberare amplasament.

1. Precizări referitoare la condiționarea acceptării amplasamentului:

A. Modificarea poziției obiectivului la distante minime (precizate mai jos) față de instalatiile Operatorului de Distribuție figurate pe planurile anexate: Nu se vor realiza lucrarile de modernizare a cladirii decat dupa realizarea lucrarilor de eliberare amplasament..

B. Păstrarea poziției obiectivului d-voastră cu suportarea costurilor privind devierea sau mutarea instalațiilor operatorului de distribuție, conform studiului de coexistență/ eliberare amplasament avizat, cu avizul CTE nr. 38/416/30.09.2020.

C. Păstrarea poziției obiectivului cu condiția executării, contra cost, a unor lucrări de modificare a instalațiilor rețelei electrice rezultate din studiul de coexistență avizat, cu avizul CTE -/, ca fiind necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență.

2. Dacă alegeți:

2.1 Varianta A, este necesar:

- să depuneți la operatorul de rețea documentația refăcută pentru obținerea avizului de amplasament favorabil, întocmită conform reglementărilor legale la data solicitării.

2.2 Varianta B, este necesar:

- să obțineți acordurile deținătorilor de teren și avizele, rezultate din studiul de eliberare a amplasamentului, pentru realizarea instalațiilor electrice pe noile trasee și amplasamente. Documentația pentru obținerea acestora va fi elaborată în cadrul studiului menționat anterior.

- să încheiați cu Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrita, un contract pentru eliberarea amplasamentului, așa cum v-ați angajat prin contractul de angajament, să respectați termenele și condițiile stabilite în studiul de coexistență/ eliberare amplasament, achitând contravaloarea lucrărilor precizate în contractul pentru eliberare amplasament.

3. Dacă solicitarea d-voastră se încadrează în Varianta C, este necesar:

- să obțineți acordurile deținătorilor de teren și avizele, rezultate din studiul de coexistență, pentru realizarea lucrărilor de reglementare a instalațiilor electrice existente. Documentația pentru obținerea acestora va fi elaborată conform studiului menționat anterior.

- să încheiați cu Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrita, un contract pentru realizarea condițiilor de coexistență, așa cum v-ați angajat prin contractul de angajament, să respectați termenele și condițiile stabilite în studiul de coexistență, achitând contravaloarea lucrărilor precizate în contractul pentru eliberare amplasament.

4. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate de către acesta, utilizatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrita aviz tehnic de racordare.

COD: DTN-PO-6.2-F06

5. Valabilitatea avizului este până la **07.05.2022**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

6. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. **648** și a Certificatului de urbanism nr. **648/07.05.2020**.

7. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **34.51** lei, s-a achitat cu chitanța nr. /

- Instalațiile de distribuție aparținând SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrita au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.

- În zonă **nu există** instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrita.

- Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrita.

- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrita se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

Director sucursala

ing.Alexandru Roman

**Numele si semnatura personalului
sucursalei care a emis avizul:**

ing.Iliesiu Gabriela