


LA/DE LA PANOURI SOLARE




Cz- Cazan ACV tip Heat Master 201, cu boiler din inox incorporat, complet automatizat, arzator modulant incorporat, tiraj forțat
B - Boiler solar cu o serpentina-800 litri

VEI- Vas expansiune închis, cu membrana, pentru circuitul de încălzire-200 litri
VEACM- Vas expansiune închis, cu membrana, pentru circuitul sanitar-60 litri
P1- pompa circulație cazan/BEP-Q=8.64 mc/h, H=2 mcol H2O
P2- pompa circulație încălzire radiatoare-Q=7.74 mc/h, H=4.2 mcol H2O



Acest document este proprietatea S.C. UNIDAL GRUP S.R.L. și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, sau adaptat sau copiat, în orice formă, fără acordul scris al S.C. UNIDAL GRUP S.R.L. Documentul este valabil numai cu semnătura și stampila în original.

| VERIFICATOR/EXPERT | NUME | SEMINATURA | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA |
|---|------------------|------------|---------|---|
| S.C. UNIDAL GRUP S.R.L. BISTRITA | | | | |
| SPECIFICATIE | NUME | SEMINATURA | Scara | Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA |
| SEF PROIECT | ING. DUMITRAS I. | SEMINATURA | x | JUD. BISTRITA-NASAUD |
| PROIECTAT | ING. DUMITRAS D. | SEMINATURA | | Titlu proiect: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA |
| DESENAT | ING. DUMITRAS D. | SEMINATURA | | CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 |
| | | | | JUD. BISTRITA, ALEEA PLACESULUI, JUD. B-N |
| | | | | Titlu planșă: INSTALATI TERMOICE |
| | | | | PLAN CENTRALA TERMICA-GRAD. |
| | | | | Proiect nr. 14/2015 |
| | | | | P. Th |
| | | | | Planșă nr. IT 08 |



- Cz- Cazan ACV tip Heat Master 70, cu boiler din inox incorporat, complet automatizat, arzator modular incorporat, tiraj forat
- B - Boiler solar cu o serpentina-400 litri
- VEI- Vas expansiune inchis, cu membrana, pentru circuitul de incalzire-80 litri
- VEACH- Vas expansiune inchis, cu membrana, pentru circuitul sanitar-30 litri
- P1- pompa circulatie cazan/BEP-Q=3.01 mc/h, H=1.5 mcol H2O
- P2- pompa circulatie incalzire radiatoare-Q=2.58mc/h, H=3.5 mcol H2O



Acest document este proprietatea firmei SC UNIDAL GRUP S.R.L. si nu poate fi folosit, transmis sau reproducut, total sau partial, fara autorizarea expresa a scrisorilor. Utilizarea sa trebuie sa se conformeze cu termenii si conditiile de utilizare. Documentul este valabil numai cu semnatura si stampila in litere mari.

| VERIFICATOR/EXPERT | NUME | SEMNATURA | PERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA |
|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|---|
| S.C. UNIDAL GRUP S.R.L. BISTRITA | | | | |
| JOS / 02 / 2002 | | | | |
| SPECIFICATIE | NUME | SEMNATURA | Scara | Beneficiar |
| SET PROIECT | ing.DUMITRAS I. | | x | MUNICIPIUL BISTRITA |
| PROIECTAT | ing.DUMITRAS D. | | | JUD. BISTRITA-NASAUD |
| DESEINAT | ing.DUMITRAS D. | | | |
| | | | | Titlu proiect: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA |
| | | | | CU PROGRAM PRELIMINAR NR.3 SI CRESA NR.3 |
| | | | | MUN. BISTRITA, ALEA PLASESULUI, JUD. B-H |
| | | | | Titlu planific: INSTALATII TERMICE |
| | | | | PLAN CENTRALA TERMICA-CRESA |
| | | | | Proiect nr. 14/2015 |
| | | | | P.Th |
| | | | | Planific nr. IT 09 |