

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 ALEEA PLAIESULUI BISTRITA

OBIECTUL: Obiect nr.2-Asigurare utilitati
Lista echipamente utilitati

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Proiectant: SC UNIDAL GRUP SRL

Faza: P.T.

F5 - Fisa tehnica nr.1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor combinat 100mm/20mm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	<ul style="list-style-type: none"> -contor de apa combinat ci Dn=100/20mm -debit minim 0,02mc/h -debit maxim 230 mc/h -presiunea nominala de lucru 16 bari -temperatura de lucru 50 grade C -lungime contor 360 mm -latime contor 330 mm -inaltime contor 140 mm -greutate 29 kg 		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta	<ul style="list-style-type: none"> -clasa de precizie R630 -clasa de precizie C pt. contorul cu Dn 20 -clasa metrologica B pt contorul cu Dn 100 		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform Agremente Tehnice Romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 de luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.2**Utilajul, echipamentul tehnologic: Separator de grasimi avand D/H=950mm/1100mm**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali -separator de grasimi D/H=950mm/1100mm -Volum util=750 L -debit separator 0,6 L/sec			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta -constructie sub forma de cuva , etansa din polietilena rotatională cu compartiment de sedimentare ,decantare si stiocare , prevazut cu iesire biogaz , cu un grad de 90% de indepartare a materialului plutitor si al sedimentelor			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrării			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.3**Utilajul, echipamentul tehnologic: Separator de nisip avand D/H=950mm/1100mm**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali -separator de nisip D/H=950mm/1100mm -Volum util=750 L -debit separator 0,6 L/sec			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta -constructie sub forma de cuva , etansa din polietilena rotatională cu compartiment de sedimentare ,decanare si stiocare , prevazut cu iesire biogaz , cu un grad de 90% de indepartare a sedimentelor			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrării			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.4**Utilajul, echipamentul tehnologic: Stalp metalic cu fonta pentru iluminat exterior**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	-baza fonta +ornament -teava din 2 tronsoane de otel cu diam.76,60 mm -ornament de trecere din fonta -3 console metalice (cu posibilitate de montare in jos sau in sus)din otel Culori regulate: -Ral 9005 (negru mat) -antracit		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta	Optional ,atat inaltimea stalpului cat si numarul/tipul consolelor pot fi modificate.Stalpi de iluminat pot configurati in diverse moduri,atat corpurile cat si lampile de iluminat.		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	24 de luni de la data livrari		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.5**Utilajul, echipamentul tehnologic: Dispozitiv amorsare paratraznet**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	<ul style="list-style-type: none"> - Paratraznet cu dispozitiv de amorsare P.D.A. 3.1. - Doua coboriri fixate pe fatade Pb.Zn. 25*3 mm ; - Doua prize de legare la pamint ; - Legaturi de echipotentializare ; - Catarg inaltimea de 4 m ; - Raza de protectie la sol = 41,66 m 		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Marcaj CE, EN 60335, EN 55014, EN 61000			
4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> - garanție minimă: 2 ani de la punerea în funcțiune - termenul de rezolvare a problemelor ivite în garanție: 5 zile; - asigurarea pieselor de schimb în postgaranție: 15 zile - durata minimă de viață: 10 de ani 			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT :

