



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.87  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@ aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Nr. 3934 din 07.03.2019

C A T R E

NAGHI DUMITRU CRISTIAN

Municipiul Bistrita

Spre Stiinta : PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

La cererea dumneavoastra nr. 3934/ 2019 , va comunicam avizul de principiu **conditionat** pentru lucrarea:

**Intocmire documentatie PUZ pentru construire locuinte colective, amenajari exterioare, accese si parcaje " strada Subcetate, Nr.38A, Municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, conform plan de situatie anexat.**

Racordarea locuintelor propuse la retele de apa canal existente **este conditionata** de realizarea de catre beneficiar, **inainte sau in aceeasi timp cu constructia imobilelor**, a retelelor apa si canal astfel:

- 1. Alimentarea cu apa** se va realiza din reseaua de apa existenta, executata de beneficiari, pe strada Subcetate, prin extindere retea apa, dimensionata sa asigure necesarul de apa din zona. Solutiile si proiectul tehnic se vor aviza de catre S.C. Aquabis SA iar solutia de alimentare a apartamentelor va fi conform legii 224/24 iulie 2015 cu apometru pentru fiecare apartament (apometre montate in camine sau camere special amenajate). Asigurarea presiunii apei pentru nivelele superioare ale imobilului propus se va face cu **statie de ridicare presiune, daca este necesar.**
- 2. Canalizarea** se poate realiza spre strada Subcetate in retea existenta doar **prin statie de pompare ape uzate cu separare solide, care va fi exploatata de beneficiar**, sau prin partea joasa a terenului daca se asigura un drum public sau de servitute, cu extindere retea de canalizare gravitationala. Solutiile si proiectul tehnic se vor aviza de catre S.C. Aquabis SA Bistrita
- 3. Toate lucrarile se vor realiza dupa obtinerea Autorizatiei de construire pentru retele apa-canal si se vor executa pe cheltuiala dumneavoastra.**  
Nerespectarea conditiilor inscrise in prezentul aviz duce la anularea lui si asumarea tuturor responsabilitatilor de catre beneficiar.  
Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Sanda Ion



SEF SECTIE DISTRIBUTIE APA, INTERVENTII

Ing. Singorzan Ioan

SEF BIROU TEHNIC-INVESTITII

Ing. Jiga Marieta Felicia

SEF SECTIE CANALIZARE

Ing. Bulgariu Raducu

Nr. de Inregistrare la Reg. Com.: J/06/185/95 CUI : RO 566787, Cont nr. RO38.RNCB.0038.0458.9628.0001 BCR  
Bistrita