

**C Ă T R E ,**

**BETLAR CONSTRUCT SRL**  
**judet BISTRITA-NASAUD, localitate BISTRITA**  
**str. CONSTANTIN PAVEL nr. 6A cod postal 420169**

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **60502013613 / 04.02.2020**, pentru obiectivul **P.U.Z. -CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE D +P+4E+2ER** de la adresa **judet BISTRITA-NASAUD, municipiu BISTRITA, zona GRANICERILOR, 19A, cadastru 85313, CF 85313**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60502013613 / 05.02.2020**

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
  2. În zonă **există** rețea electrică de distribuție de **joasă** tensiune - **trifazată** , în vederea viitoarei solicitări de racordare.
  3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrița aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
  4. Valabilitatea avizului este până la **30.01.2021**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
  5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. **94** Declarației solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **94/30.01.2020**.
  6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **113,05 lei**, s-a achitat cu chitanța nr. ....../.....
- Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrița au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
  - În zonă **nu există** instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrița.
  - Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrița.
  - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrița se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
  - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

**SE VOR RESPECTA DISTANTELE DE SIGURANTA PREVAZUTE IN NORMA TEHNICA PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECTIE SI SIGURANTA, APROBATA PRIN ORDINUL ANRE 239/2019 AL ANRE , ADICA 18M INTRE CENTRUL LEA 110KV SI CEA MAI APROPIATA CLADIRE.**

Sef **COR-M.T./J.T.**,  
**MOARĂ ZAHARIA**



Numele și semnătura personalului  
Sucursalei care a emis avizul: **Camelia Nan**

