



AQUABIS S.A.

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Nr. 20863 din 23.09.2022

C A T R E

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

La cererea dumneavoastră nr. 20863 / 2022, va comunicăm avizul de principiu **condiționat** pentru lucrarea:

” Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit - Trenulețul Veseliei ”, în loc. Bistrița, str. Rodnei, nr. 3, jud. Bistrița-Năsăud, conform plan de situație anexat.

Cu mențiunea că pe amplasamentul propus există **rețele de apă și canal**, ceea ce impune respectarea următoarelor condiții de către d-voastră:

- * căminele de vane, vizitare, apometre, racord canal și ansamblul capac - rama al acestora, existente pe amplasamentul propus, vor fi aduse la cota terenului amenajat de către Primăria Municipiului Bistrița;
- * nu vor fi amplasate construcții definitive peste căminele de vane, vizitare, apometru, racord canal și peste conductele de apă - canal existente;
- * la intersecția împrejuririi cu rețelele de apă – canal canal, acestea se vor proteja corespunzător;
- * **se va păstra distanța minimă de 0,5 în plan orizontal între rețelele existente, borduri, rigole, santuri, instalații electrice, instalații de gaz, etc. (conform STANDARD ROMAN nr. 8591 / 1997);**
- * săpătura manuală în apropierea rețelilor apă - canal existente;
- * la executia săpăturilor pentru infrastructura dacă vor fi afectate rețelele de apă - canal, acestea vor fi readuse la starea inițială pe cheltuiala beneficiarului;
- * în cazul în care nu pot fi respectate condițiile de mai sus privind distanțele minime și este necesară devierea rețelilor existente de apă - canal, aceste lucrări se vor executa și finanta de către beneficiar, după avizarea soluțiilor de către Aquabis S.A.;
- * se va solicita participarea la predarea amplasamentului și asistența tehnică pe toată perioada de realizare a lucrărilor, din partea societății, în scris, la fax: 0263 / 216608 și la telefon: Secția Distribuție Apă, Intervenții 0263/2122825 ; 0743635239 – Șef Secție;

Anexăm prezentului planul de situație cu rețelele de apă – canal existente în zona, trasate orientativ.

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada de implementare a investiției, cu excepția cazurilor în care pe parcursul executiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Moldovan Macarie Alexandru

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Gorca Tanasie

SEF SECȚIE DISTRIBUȚIE APA, INTERVENȚII
Beudean Ionuț Cosmin Viorel

SEF BIROU TEHNIC-INVESTIȚII
Ing. Costin Florin Cristian

PTTR

2

CASA
POARTA

SOPROANE

TEREN
TENIS

REZ

GRADINITA

AQUABIS S.A. BISTITA
BIROU TEHNIC INVESTITII

DATA.....

SEMNTURA.....

8

retea apă existentă;

retea canalizare existentă;

MAG.

2