



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Nr. 27232 din 07.19.2022

C A T R E

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

La cererea dumneavoastră nr. 27232/2022, va comunicăm avizul de principiu condiționat pentru lucrarea: „Elaborare plan urbanistic zonal pentru – Pasaj rutier subteran strada Garii – Tarpului”, loc. Bistrița, conform plan de situație anexat.

Pe amplasamentul studiat avem rețea de distribuție, rețea de canalizare, bransamente apă și racorduri canal la imobile. Adăncimea de amplasare a rețelelor de apă și a bransamentelor este cuprinsă între: 1,0 ÷ 2,0 m, iar a rețelelor de canalizare și a racordurilor de canal între: 1,0 ÷ 3,5 m. Caninele de vane, vizitare, apometre și racord sunt realizate din beton, polietilenă sau PVC. Există subtraversări ale străzilor cu aceste conducte.

La realizarea lucrărilor de protecție se vor respecta următoarele condiții:

- * distanțele minime fata de rețelele apa-canal existente, conform STANDARD ROMAN nr. 8591 / 1997;
- * pe planul de situație conductele de apa-canal sunt trasate orientativ, în faza PUZ-ului, pentru stabilirea cu exactitate a traseului conductelor, obligatoriu, se vor executa sonde (transpuse în sistemul STEREO 70), în vederea identificării conductelor de apa-canal existente pe amplasamentul studiat, cu asistența tehnică din partea societății pe întreaga perioadă de realizare a lucrărilor de protecție/execuție, la telefon nr.: S.D.A.L. – 263 / 212825; 0728 / 297432 – Șef Secție;
- * după identificarea exactă a conductelor de apa-canal (prin sonde și cu asistența tehnică), la faza de proiect, se vor întocmi documentații tehnice pentru lucrările de reabilitare/redimensionare/relocare/deviere a rețelelor de apa-canal existente pe amplasamentul studiat;
- * rețele de apa-canal se vor reabilita/redimensiona/relocare/devia pe porțiuni ce se intersectează cu zona afectată, și de asemenea la subtraversări se vor monta canine de vane/vizitare de-o parte și de alta a subtraversării;
- * lucrările de reabilitare/redimensionare/relocare/deviere a rețelelor de apa-canal se vor executa în baza unui aviz de la Aquabis S.A., a unui proiect tehnic (inclusiv detalii de execuție), întocmit de către un proiectant, și depuse spre analizare de către Comisia Tehnico-Economică din cadrul societății noastre.
- * nu vor fi amplasate construcții definitive peste caninele de vane, caninele de vizitare, canine de racord canal, apometru și peste conductele de apa-canal existente;
- * în faza PUZ-ului, proiectantul va ține cont de lucrările de reabilitare/redimensionare/relocare/deviere, cu alocare de fonduri;

Nerespectarea condițiilor înscrise în prezentul aviz duce la anularea lui, iar Aquabis S.A., va putea executa lucrări de intervenții în carosabil în cazul unor avarii pe rețelele de apa-canal.

Anexam prezentului aviz, planurile de situație cu rețelele existente în zona, trasate orientativ. Prezentul aviz este valabil numai pentru faza PUZ-ului, pe toată perioada de implementare a investiției, cu excepția cazurilor în care pe parcursul executiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Moldovan Macarie Alexandru



Șef Birou Tehnic-Investiții
Ing. Costin Florin Cristian

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Gorea Tamasie

AQUARIS S.A. BISTRITA
 BIROU TEHNIC INVESTITII
 DATA.....
 SEMNATURA.....

