



**AQUABIS S.A.**  
Operator regional licențiat ANRSR pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014, 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr.: LJ 1103  
Nr. 5476 din 09.03.2023

## C A T R E,

**AUTOMOBILE SERVICE S.R.L.**  
**Loc. Bistrita**

La cererea dumneavoastră nr. 5476 / 2023, va comunicăm avizul de principiu condiționat pentru

lucrarea:

**„Elaborare PUZ pentru realizarea unei construcții cu destinația de prestări servicii – service auto, amenajări exterioare”, loc. comp. Vișoara, str. Calea Dejului, nr. 149, jud. Bistrița-Nasaud, conform plan de situație anexat.**

Pe amplasamentul propus există conducta de transport apă, Dn = 400 mm, ceea ce impune respectarea următoarelor condiții de către d-voastră:

- \* se va respecta distanța minimă de 5 metri între conducta de transport apă din OL cu Dn = 400 mm și fundația clădirii propuse;
- \* se vor executa săpături manuale în zona rețelei de transport apă existentă, pe planul de situație rețeaua de transport apă este trasată orientativ; pentru stabilirea cu exactitate a traseului rețelei, obligatoriu, se vor executa sonde în vederea identificării rețelei de transport apă existente pe amplasamentul propus, cu asistența tehnică din partea societății pe întreaga perioadă de realizare a lucrărilor de execuție, la telefon: Secția Distribuție Apă, Intervenții 0743 / 635239; 0263 / 212825;
- \* la realizarea lucrărilor se vor respecta toate normele tehnice în vigoare la această dată;
- \* în cazul în care va fi afectată rețeaua de transport apă, aceasta va fi readusă la starea inițială pe cheltuiela beneficiarului;
- \* în situația apariției unor avarii pe rețeaua de transport apă existentă din OL, Dn = 400 mm, beneficiarul va permite accesul necondiționat pentru intervenția persoanelor autorizate și a utilajelor din cadrul societății, pe teren proprietate privată pentru remedierea acestora;
- \* nerespectarea condițiilor înscrise în prezentul aviz duce la anularea lui și asumarea tuturor responsabilităților de către beneficiar.

Anexam prezentului planul de situație cu rețeaua de apă existentă în zona, trasată orientativ de către compartimentul GIS.

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada de implementare a investiției, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare.

DIRECTOR GENERAL AMPLASAMENT  
Ing. Moldovan Macarie Alexandru



DIRECTOR TEHNIC  
Ing. Gora Ianasie



SEF SECȚIE DISTRIBUȚIE APA, INTERVENȚII  
Bendean Ionel Cosmin Viorel

SEF BIROU TEHNIC-INVESTIȚII  
Ing. Cosin Florin Cristian



Calea Dejului 149  
Anplas. Cand. Aba OL 400  
Benz. Autocamila service  
P1 P2

ACTIVITATE S. BISRIITA
BIBOTENHICIVESTITI
DATA 29.03.2025
SEMNAITURA