






LEGENDA:

- CILA 4X18W** -Aparat de iluminat grad de protectie minim IP 40, cu dispersor din policarbonat echipat cu patru lampi fluorescente de 18 W , balast electronic sau corp de iluminat tip LED panou 60x60cm, 50W montat incastat in tavanul fals
- CILA 4X18W** -Aparat de iluminat grad de protectie minim IP 40, cu dispersor din policarbonat echipat cu patru lampi fluorescente de 18 W , balast electronic, sau corp de iluminat tip LED panou 60x60cm, 50W, montat aparent
- CILA 2X18W** -Aparat de iluminat grad de protectie minim IP 54, cu dispersor din policarbonat, echipat cu doua lampi fluorescente de 18W , balast electronic , montat incastat in tavanul fals
- CILA 2X18W** -Aparat de iluminat grad de protectie minim IP 54, cu dispersor din policarbonat, echipat cu doua lampi fluorescente de 18W , balast electronic , montat aparent
- CILA 1X18W** -Aparat de iluminat grad de protectie minim IP 54, cu dispersor din policarbonat, echipat cu o lampa fluorescenta de 18W , balast electronic , montat incastat in tavanul fals
- CILA 1X18W** -Aparat de iluminat grad de protectie minim IP 54, cu dispersor din policarbonat, echipat cu o lampa fluorescenta de 18W , balast electronic , montat aparent
- Comutator, montaj ingropat, inaltimea de montaj 0.90m
- Intrerupator, montaj ingropat, inaltimea de montaj 0.90m
- Intrerupator cap scara, montaj ingropat, inaltimea de montaj 0.90m
- Senzor de prezenta si intensitate luminoasa , unghi de vedere 360 grade , raza de actiune 12m
- Aparat iluminat de siguranta luminobloc pentru cai evacuare echipat cu doua lampi fluorescente de 8 W si baterie locala autonomie min. 1h, propus
- Aparat iluminat de siguranta luminobloc pentru cai evacuare echipat cu doua lampi fluorescente de 8 W si baterie locala autonomie min. 1h, existent
- Aparat de iluminat de siguranta pentru hidranti echipat cu doua lampi fluorescente de 8W si baterie locala de autonomie min. 1 h
- Jgheab metalic perforat pentru cabluri montat deasupra tavanului fals
- Tablou electric



 <p>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL</p> <p>C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. JO6/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel.0752/883191</p>			Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA		Nr. proiect: 03/2023
			Obiectiv: DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2		Faza: P.T
			Amplasament: Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN		
Şef proiect:	ing. Danciu Claudiu		Scara: 1:100	Instalatii electrice-Plan mansarda propus	Planşa nr: IE-04
Proiectat:	ing. Danciu Claudiu				
Desenat:	ing. Minecan Alexandra		Data ianuarie 2023		