



# LEGENDA:

- Traseu sistem detectie incendiu JE (ST)H E30 1\*2\*0.8 mmp rezistent la foc 30 min.  
montat aparent deasupra tavanului fals
- DF1.x -Detector de fum cu baza optica montat aparent, existent
- DF1.x -Detector de fum cu baza optica montat aparent, propus
- DF1.x -Detector de fum cu baza optica, montat deasupra tavanului fals, avand o lampa de semnalizare montata aparent in tavanul fals
- DFC1.x -Detector multicriterial de fum si caldura cu baza optica montat aparent
- DMA1.x -Declansator manual de alarmare existent
- DMA1.x -Declansator manual de alarmare propus
- SI1.x -Sirena de incendiu de interior existenta
- SI1.x -Sirena de incendiu de interior propusa
- SE1.x -Sirena de incendiu de exterior propusa
- ECS -Centrala de detectie incendiu
- Cortina rezistenta la foc pentru prevenirea raspandirii focului si a fumului
- F -Fereastra de desumare
- b1 b1' -Buton de comanda manuala fereastra de desfumare de la parter/mansarda
- DFF1.x -Detector de flacara montat aparent pe fatada
- TS -Tablou comanda cu sursa 24V pentru actionare fereastra de desumare echipat cu baterii autonomie minim 1h
- I/O -Input/Output device cu rol de comanda de la ECS la TS
- Cablul de alimentare motoras deschidere fereastra de desumare NHXH-J90-2X1.5 mmp



 <p>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. JO6/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel. 0752/683191</p>		Beneficiar: <b>MUNICIPIUL BISTRITA</b>	Nr. proiect: 03/2023
		Obiectiv: <b>DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2</b>	Faza: P.T
Şef proiect: ing. Danciu Claudiu	Proiectat: ing. Danciu Claudiu	Amplasament: Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN	<b>Instalatie detectie incendiu-Plan subsol propus</b> Planşa nr: ID-01
Desenat: ing. Minecan Alexandra		Scara: 1:100 Data ianuarie 2023	