


- LEGENDA:**
- Traseu sistem detectie incendiu JE (ST)H E30 1*2*0.8 mmp rezistent la foc 30 min. montat aparent deasupra tavanului fals
 - Detector de fum cu baza optica montat aparent, existent
 - Detector de fum cu baza optica montat aparent, propus
 - Detector de fum cu baza optica, montat deasupra tavanului fals, avand o lampa de semnalizare montata aparent in tavanul fals
 - Detector multicriterial de fum si caldura cu baza optica montat aparent
 - Declansator manual de alarmare existent
 - Declansator manual de alarmare propus
 - Sirena de incendiu de interior existenta
 - Sirena de incendiu de interior propusa
 - Sirena de incendiu de exterior propusa
 - Centrala de detectie incendiu
 - Cortina rezistenta la foc pentru prevenirea raspandirii focului si a fumului
 - Fereastra de desumare
 - Buton de comanda manuala fereastra de desfumare de la parter/mansarda
 - Detector de flacara montat aparent pe fatada
 - Tablou comanda cu sursa 24V pentru actionare fereastra de desumare echipat cu baterii autonomie minim 1h
 - Input/Output device cu rol de comanda de la ECS la TS
 - Cablul de alimentare motoras deschidere fereastra de desumare NHXH-J90-2X1.5 mmp



 <p>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. JO6/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel.0752/883191</p>		Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA		Nr. proiect: 03/2023
		Obiectiv: DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2		Faza: P.T
Amplasament: Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN		Instalatie detectie incendiu-Plan etaj propus		Planşa nr: ID-03
Şef proiect: ing. Danciu Claudiu				
Proiectat: ing. Danciu Claudiu				
Desenat: ing. Minecan Alexandra		Scara: 1:100	Data ianuarie 2023	