



LEGENDA:

- Traseu sistem detectie incendiu JE (ST)H E30 1*2*0.8 mmp rezistent la foc 30 min. montat aparent deasupra tavanului fals
- Detector de fum cu baza optica montat aparent, existent
- Detector de fum cu baza optica montat aparent, propus
- Detector de fum cu baza optica, montat deasupra tavanului fals, avand o lampa de semnalizare montata aparent in tavanul fals
- Detector multicriterial de fum si caldura cu baza optica montat aparent
- Declansator manual de alarmare existent
- Declansator manual de alarmare propus
- Sirena de incendiu de interior existenta
- Sirena de incendiu de interior propusa
- Sirena de incendiu de exterior propusa
- Centrila de detectie incendiu
- Cortina rezistenta la foc pentru prevenirea raspandirii focului si a fumului
- Fereastra de desumare
- Buton de comanda manuala fereastra de desumare de la parter/mansarda
- Detector de flacara montat aparent pe fatada
- Tablou comanda cu sursa 24V pentru actionare fereastra de desumare echipat cu baterii autonomie minim 1h
- Input/Output device cu rol de comanda de la ECS la TS
- Cablul de alimentare motoras deschidere fereastra de desumare NHXH-J90-2X1.5 mmp



 <p>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. JO6/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel.0752/883191</p>		Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA	Nr. proiect: 03/2023
Obiectiv: DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2		Amplasament: Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN	Faza: P.T
Şef proiect: ing. Danciu Claudiu	Scara: 1:100	Instalatie detectie incendiu-Plan mansarda propus	Planşa nr: ID-04
Proiectat: ing. Danciu Claudiu	Data ianuarie 2023		
Desenat: ing. Minecan Alexandra			