

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA  
CLASA DE IMPORTANTA III  
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC III  
RISC MIC DE INCENDIU

### LEGENDA:

- H** HIDRANT
- TRASEUL CAILOR DE EVACUARE
- diafragma beton 40 cm grosime, EI90 min
- pereti exteriori structurali caramida 30cm grosime REI 240 min si termoizolatie cu polistiren expandat 10 cm
- pereti interiori structurali/nestructurali caramida 25/20/15/10 grosime EI240/EI210/EI180 min
- pereti compartimentare din profile aluminiu si sticla simpla securizata EI15 min
- usa metalica EI15 cu dispozitiv de autoinchidere
- usa metalica RF90 min cu dispozitiv de autoinchidere
- oblon metallic RF 2<sup>1/2</sup> ore cu inchidere automata in caz de incendiu, dotat cu senzori de detectie incendiu
- fereastră desfumare 1.14x1.40m cu deschidere automata de la ECS si buton de actionare manuala


### SUBSOL

Ac= 512.32 m<sup>2</sup>

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
2331  
George  
ILISIU

LAZAR T. DANIEL-STELAN  
ROMANIA  
NR. 09771  
C.C.  
INGINER  
EXPERT TEHNIC

RO 31950825  
DESIGN  
CONSTRUCT IMOBIL  
S.R.L.  
BISTRITA, ROMANIA

 C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. J06/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel. 0752/883191		Beneficiar: <b>MUNICIPIUL BISTRITA</b>	Nr. proiect: 03/2023
Obiectiv: <b>DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROUR I IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2</b>		Amplasament: <b>Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN</b>	Faza: P.T
Şef proiect: ing. Danciu Claudiu	Proiectat: arh. Ilisiu George	Scara: 1:100	<b>PLAN SUBSOL</b>
Desenat: ing. Danciu Claudiu		Data ianuarie 2023	
			Planşa nr: A03