



CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA
CLASA DE IMPORTANTA III
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC III
RISC MIC DE INCENDIU

LEGENDA:

- H** HIDRANT
- TRASEUL CAILOR DE EVACUARE**
- diafragma beton 40 cm grosime, EI90 min
- pereti exteriori structurali caramida 30cm grosime REI 240 min si termoizolatie cu polistiren expandat 10 cm
- pereti interiori structurali/nestructurali caramida 25/20/15/10 grosime EI240/EI210/EI180 min
- pereti compartimentare din profile aluminiu si sticla simpla securizata EI15 min
- usa metalica EI15 cu dispozitiv de autoinchidere
- usa metalica RF90 min cu dispozitiv de autoinchidere
- oblon metalic RF 24 Tore cu inchidere automata in caz de incendiu, dotat cu senzori de detectie incendiu
- fereastra desfumare 1,14x1,40m cu deschidere automata de la ECS si buton de actionare manuala



 C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. J06/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel. 0752/852191	Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA		Nr. proiect: 03/2023
	Obiectiv: DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROUR I IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2		Faza: P.T
	Amplasament: Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN		Planşa nr: A04
	Şef proiect: ing. Danciu Claudiu	Scara: 1:100	
Proiectat: arh. Ilisiu George	PLAN PARTER		
Desenat: ing. Danciu Claudiu			
		Data	ianuarie 2023